

## CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

1239/CPR/0801401

En virtud del Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 09 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se certifica que el

Producto de construcción: **Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos.**

Alcance de la certificación: **Serie 100**  
(referencias):

*Las referencias incluidas en la serie certificada se describen en el anexo adjunto a este certificado*

Clasificación del producto:

<b>2</b>	<b>M</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>F</b>	<b>2</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
(1)*	(2)*	(3)*	(4)*	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Suministrado y Fabricado por:

**AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S.A. (AMIG)**  
**Pol. Ind. Zubieta, s/n**  
**48340 – AMOREBIETA (Bizkaia)**

Se somete por el fabricante a un control de producción en fábrica y a ensayos adicionales de muestras tomadas en fábrica conforme a un plan de ensayos preestablecidos y que el organismo notificado TECNALIA R&I CERTIFICACION S.L. ha llevado a cabo los ensayos iniciales de tipo para las características relevantes del producto, la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y realiza el seguimiento periódico, la evaluación y aprobación del control de producción en fábrica.

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad descritas en el Anexo ZA de la norma

**EN 12209:2003+/AC:2005**

y que el producto cumple con los requisitos mínimos exigidos. Los dígitos señalados (\*), hacen referencia a las características esenciales recogidas en la tabla ZA.1 de la norma y por lo tanto, son los únicos dígitos cubiertos por la acreditación ENAC.

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: SISTEMA 1



**Fecha de entrada de vigor:** 31/01/2007  
**Fecha de actualización** 01/02/2019  
**Válido hasta:** 28/06/2022  
**Nº serie:** 080140110-E



Carlos Nazabal Aistua  
Director Gerente



Este documento faculta al fabricante para fijar el marcado CE.

La presente certificación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas por TECNALIA R&I CERTIFICACION.

El estado de vigencia puede confirmarse a través del código QR, o mediante consulta en [www.tecnaliacertificacion.com](http://www.tecnaliacertificacion.com).

ANEXO  
CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES  
1239/CPR/0801401

**Producto de construcción:** Cerraduras mecánicas aptas para el uso en puertas resistentes al fuego.

Referencia	Denominación
100	Cerradura de embutir de un punto de cierre con entrada 50, frente recto, con cilindro, picaporte y palanca de 4 bulones con bloqueo manual.
101	Cerradura de embutir de un punto de cierre con entrada 50, frente redondo, con cilindro, picaporte y palanca de 4 bulones con bloqueo manual.
110	Cerradura de embutir de un punto de cierre con entrada 50, frente recto, sin cilindro, picaporte y palanca de 4 bulones con bloqueo manual.
111	Cerradura de embutir de un punto de cierre con entrada 50, frente redondo, sin cilindro, picaporte y palanca de 4 bulones con bloqueo manual.